

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2647/2016

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380, z późn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

GAZ-TECH Sp. z o. o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 Grodków

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica wodna typ GWM-6x A**
produkowany przez: **GAZ-TECH Sp. z o. o.**
ul. Otmuchowska 4
49-200 Grodków
w zakładzie produkcyjnym: **GAZ-TECH Sp. z o. o.**
ul. Otmuchowska 4
49-200 Grodków
spełnia wymagania: **PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 3562/2015 z dnia 16.12.2015 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1612/BC/16 z dnia 08.04.2016 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urzędzeń i Środków Gaśniczych BU, sprawozdanie z badań nr 1316/BC/15 z dnia 13.07.2015 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC, sprawozdanie z badań nr 201151769/GT 11 z dnia 31.05.2016 r. wraz z poprawkami oraz sprawozdanie z badań nr 20141060/GT 06 z dnia 10.12.2014 r. wykonanych w MPA Dresden.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 2647/DC/CNBOP-PIB/2016.

Okres ważności świadectwa:

od **17.05.2018 r.**

do **30.06.2021 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB

brzg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 17 maja 2018 r.

Strona 1/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 2647/2016 z dnia 01.07.2016 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 2647/2016

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica wodna typ GWM-6x A

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A
Masa całkowita	~ 9,8 kg
Objętość środka gaśniczego	6 L
Rodzaj środka gaśniczego	woda demineralizowana
Czas działania	min. 9 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	26 bar
Zakres temperatur stosowania	od +5°C do +60°C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 13 A

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmieniającym z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. nr 85 poz. 553)

DYREKTOR CNBOP-PIB

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski



Józefów, dnia: 17 maja 2018 r.

Strona 2/2

Zastępuje świadectwo dopuszczenia nr 2647/2016 z dnia 01.07.2016 r.