

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4275/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

GAZ-TECH Sp. z o.o.
ul. Otmuchowska 4
49-200 Grodków

stwierdza, że wyrób: **Gaśnica proszkowa typ GP-6x ABC ES**
produkowany przez: **GAZ-TECH Sp. z o.o.**
ul. Otmuchowska 4
49-200 Grodków
w zakładzie produkcyjnym: **GAZ-TECH Sp. z o.o.**
ul. Otmuchowska 4
49-200 Grodków
spełnia wymagania: **PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5979/2021 z dnia 19.01.2021 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 1316/BC/15 z dnia 13.07.2015 r., sprawozdanie z badań nr 1605/BC/16 z dnia 28.01.2016 r. wraz z poprawką z dnia 08.02.2016 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP-PIB, sprawozdanie z badań nr 3902/BC/08 z dnia 13.06.2008 r. wykonanych w Zakład-Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych BC CNBOP, sprawozdanie z badań nr 20150292/GT 10-1 z dnia 15.12.2015 r. oraz sprawozdanie z badań nr 20141060/GT 07 z dnia 06.10.2014 r. wykonanych w MPA Dresden.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4275/DC/CNBOP-PIB/2021.

Okres ważności świadectwa: **od 30.03.2021 r.** do **29.03.2026 r.**

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia 19 lutego 2021 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4275/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica proszkowa typ GP-6x ABC ES

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 9,6 kg
Ilość środka gaśniczego	6 kg
Rodzaj środka gaśniczego	proszek gaśniczy RUHL Favorit Tertia
Czas działania	min. 15 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	26 bar
Zakres temperatur stosowania	od -30°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 43 A i 233 B

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553 oraz z 2018 r. poz. 984).

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. brig. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 19 lutego 2021 r.